【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100042-001
2106005

2021年6月7日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	檜原村				
件名	水質検査委託（定期水質検査）				
試料名	北秋川浄水場　浄水		試料の種別	浄水	
採水地点	檜原村役場内				
受託年月日	2021年6月2日				
採水日時	2021年6月2日	15:20	天候	前日 ー	当日 曇
気温	25.0 ℃	水温	19.0 ℃	遊離残留塩素	0.5 mg / L
採水者	井上　和之		所属	株式会社　イオ	
検査期日	2021年6月2日	～ 2021年6月7日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
4	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満				
5	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
6	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満				
7	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
8	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006 mg/L				
9	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L				
10	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
11	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
12	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006 mg/L				
13	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005 mg/L				
14	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
15	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
16	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満				
17	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.07 mg/L				
18	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0 mg/L				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L				
20	pH値	5.8以上8.6以下	7.6				
21	味	異常でないこと	異常なし				
22	臭気	異常でないこと	異常なし				
23	色度	5度以下	0.5 度 未満				
24	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2100042-002
2106006

2021年6月7日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	檜原村				
件名	水質検査委託（定期水質検査）				
試料名	南秋川浄水場　浄水		試料の種別	浄水	
採水地点	特産物直売所				
受託年月日	2021年6月2日				
採水日時	2021年6月2日　14:50	天候	前日　—	当日　曇	
気温	25.8 ℃	水温	17.5 ℃	遊離残留塩素	0.3 mg / L
採水者	井上　和之	所属	株式会社　イオ		
検査期日	2021年6月2日　～　2021年6月7日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003 mg/L				
4	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満				
5	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
6	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満				
7	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
8	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009 mg/L				
9	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L				
10	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
11	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
12	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009 mg/L				
13	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007 mg/L				
14	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
15	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
16	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満				
17	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満				
18	塩化物イオン	200mg/L以下	1.2 mg/L				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L				
20	pH値	5.8以上8.6以下	7.8				
21	味	異常でないこと	異常なし				
22	臭気	異常でないこと	異常なし				
23	色度	5度以下	0.5 度 未満				
24	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1