【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100068-001
2107006

2021年7月12日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	檜原村				
件名	水質検査委託（定期水質検査）				
試料名	北秋川浄水場　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	檜原村役場内				
受託年月日	2021年7月7日				
採水日時	2021年7月7日	14:45	天候	前日　－	当日　曇
気温	31.8 ℃	水温	20.2 ℃	遊離残留塩素	0.5 mg / L
採水者	井上　和之		所属	株式会社　イオ	
検査期日	2021年7月7日	～ 2021年7月12日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	2.7 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.5				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100068-002
2107007

2021年7月12日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	檜原村					
件名	水質検査委託（定期水質検査）					
試料名	南秋川浄水場　浄水			試料の種別	浄水	
採水地点	特産物直売所					
受託年月日	2021年7月7日					
採水日時	2021年7月7日	14:20	天候	前日	ー	当日　曇
気温	28.1 ℃	水温	20.5 ℃	遊離残留塩素	0.3	mg / L
採水者	井上　和之		所属	株式会社　イオ		
検査期日	2021年7月7日	～　2021年7月12日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	1.2 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.9				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1