【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100224-001
2201001

2022年1月12日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	檜原村				
件名	水質検査委託（定期水質検査）				
試料名	北秋川浄水場　浄水		試料の種別	浄水	
採水地点	檜原村役場内				
受託年月日	2022年1月6日				
採水日時	2022年1月6日　11:10	天候	前日　－	当日　曇	
気温	2.4 ℃	水温	6.2 ℃	遊離残留塩素	0.6 mg / L
採水者	井上 和之　田中 ルカ	所属	株式会社　イオ		
検査期日	2022年1月6日　～　2022年1月12日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.6				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100224-002
2201002

2022年1月12日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委　託　者	檜原村				
件　　名	水質検査委託（定期水質検査）				
試　料　名	南秋川浄水場　浄水		試料の種別	浄水	
採水地点	出口様宅				
受託年月日	2022年1月6日				
採水日時	2022年1月6日　10:50	天　候	前日　－	当日　曇	
気　　温	2.9 ℃	水　温	7.5 ℃	遊離残留塩素	0.4 mg / L
採　水　者	井上 和之　田中 ルカ	所　属	株式会社　イオ		
検査期日	2022年1月6日　～　2022年1月12日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	1.2 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.7				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判　　定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1